

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **RU C-BY.AД67.B.00351/20****ЗАЯВИТЕЛЬ**№ **0028141**

Открытое акционерное общество «Гомельдрев» (ОАО Гомельдрев), УНП 400021353
 Юридический адрес: 246042, город Гомель, улица Достоевского, дом 3, БЕЛАРУСЬ.
 Фактический адрес: 247530, Гомельская область, Речицкий район, Солтановский сельский совет, дом 7, БЕЛАРУСЬ,
 телефон: +375(232) 25-73-21, адрес электронной почты: gomeldrev@wood.by
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Гомельдрев» (ОАО Гомельдрев), УНП 400021353
 Юридический адрес: 246042, город Гомель, улица Достоевского, дом 3, БЕЛАРУСЬ.
 Фактический адрес: 247530, Гомельская область, Речицкий район, Солтановский сельский совет, дом 7, БЕЛАРУСЬ,
 телефон: +375(232) 25-73-21, адрес электронной почты: gomeldrev@wood.by

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"),
 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, телефон: +7(495) 980-51-17, факс
 +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10AД67 от 06.04.2017 г., орган по
 аккредитации - Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные ламинированные марок: VIVAFLOOR,
 GREENWALD, WESTERHOF, TITANIUM, LIEBENFLOOR,
 BORWOOD на основе древесно-волоконистых плит: элементы с
 поверхностным слоем на основе аминопластичных
 термоотверждающих смол (ламинат) толщиной от 6 до 10 (мм),
 плотностью от 860 до 920 (кг/м³), выпускаемые по
 СТБ EN 13329-2018 и ТО ВУ 400021353.001-2014.
 Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 16.21.14

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4411139000,
4411149000**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов- КМ2. (См. приложение - бланк № 0021818)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ20-08-18/1 от 18.08.2020 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 17.07.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТО ВУ 400021353.001-2014

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

19.08.2020

по

18.08.2025



Руководитель (заместитель руководителя)
 для органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
 подпись

С.А. Сапронова
 индивидуал, фамилия

Д.О. Миннаев
 индивидуал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-VY.AД67.B.00351/20

(обязательная сертификация)

№ 0021818

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись

С.А. Сапронова

инициалы, фамилия

Д.О. Минаев

инициалы, фамилия